Nachweis
einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 211 37794

ROSENHEIM

Auftraggeber	**ELVIAL S.A.** **Aluminium Extrusion** 26th km national road 61100 Santa Kilkis Griechenland
Produkt	einbruchhemmende Aluminium Hebeschiebefenstertür Schema D
Bezeichnung	Elvial Multilock Slide
Außenmaß (B x H)	2495 mm x 2291 mm
(Rahmen) Material, System	Aluminium Pulverbeschichtung weiß, EL 6700
Angriffseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107
Öffnungsart	zweiflügelig, hebeschiebe
Verglasung	Klasse P4 A nach EN 356
Beschläge	Gretsch Untitas 937 mit 3 einbruchhemmenden Verriegelungen pro Flügel und abschließbarem Fenstergriff DIRIGENT der Fa. Gretsch Unitas
Montage	Gemäß der Montageanleitung von 2008 der Firma ELVIAL S.A.
Besonderheiten	/

Einbruchhemmung

Widerstandsklasse 2

ift Rosenheim
05. Februar 2009

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse - Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:
in der Breite +10% und –20%
in der Höhe +10% und –20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das **ift**-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfdokumentationen“.
Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 22 Seiten

1 Gegenstand
2 Durchführung
3 Einzelergebnissen
4 Beurteilung
Anlage 1 (8 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)

PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PÜZ-Stelle: BAY 18
DAP-PL-0808.99